

Certificats d'économies d'énergie

Opération n° **BAT-TH-09**

Optimiseur de relance pour un chauffage central à combustible

1. Secteur d'application

Bâtiment tertiaire : locaux du secteur tertiaire existants réservés à une utilisation professionnelle, de surface totale inférieure à 5000 m².

2. Dénomination

Mise en place d'un optimiseur de relance équipé d'un programmeur d'intermittence avec auto adaptation des horaires de changement de phase de chauffage pour un système de chauffage central à combustible.

3. Conditions pour la délivrance de certificats

Mise en place réalisée par un professionnel.

4. Durée de vie conventionnelle

15 ans.

5. Montant de certificats en kWh cumac

Montant unitaire en kWh cumac / m ²			X	Surface chauffée en m ²		X	Branche		Facteur d'occupation	
Zone climatique	H1	180		S	Bureaux		1,1			
	H2	150					Enseignement	0,8		
	H3	100					Commerces	1,1		
				Hôtellerie – Restauration	1,4					
				Santé	0,9					